

Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети с.Барятино, Калужской обл., за 2021 г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид-ион	Аммиак и ионы аммония	нитрит-ион	нитрат-ион	Окисляемость перманганатная	жесткость	термотолерантные колиформные бактерии	общие колиформные бактерии	Общее микробное число
ед. изм.	дата	градус цветности	балл	балл	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мгО/дм ³	о Ж	КОЕ в 100 см ³	КОЕ в 100 см ³	КОЕ в 1 см ³
	Норматив ПДК	20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7	отс.в 100 см ³	отс.в 100 см ³	не > 50
13.01.21.	ул.1Мая.53	9,2	0	0	<0,58	0,14	2,5	<0,1	0,05	1,04	1,7	5,6	не обн	не обн	0
	ул.Советская,18	10,6	0	0	<0,58	0,11	2,5	0,51	0,034	0,64	2,28	5,6	не обн	не обн	0
02.02.21.	ул.1Мая.53	16,3	0	0	<0,58	0,15		<0,1	0,008	0,97			не обн	не обн	0
	ул.Советская,18	16,6	0	0	<0,58								не обн	не обн	0
11.03.21	ул.1Мая.53	15,6	0	0	<0,58	<0,1		<0,1	0,009	1,5			не обн	не обн	0
	ул.Советская,18	12,8	0	0	<0,58								не обн	не обн	0
14.04.21	ул.1Мая.53	15,2	0	0	<0,58	0,18		<0,1	0,017	1,7			не обн	не обн	0
	ул.Советская,18	7,7	0	0	0,9								не обн	не обн	0
06.05.21	ул.1Мая.53	15,6	0	0	0,6	0,17		<0,1	0,015	2,9			не обн	не обн	0
	ул.Советская,18	6,6	0	0	0,7								не обн	не обн	0
03.06.21	ул.1Мая.53	12,6	0	0	<0,58	<0,1		<0,1	0,023	1,9			не обн	не обн	0
	ул.Советская,18	6,9	0	0	<0,58								не обн	не обн	0
06.07.21.	ул.1Мая.53	10,1	0	0	<0,58	<0,1		0,1	0,015	1,24			не обн	не обн	0
	ул.Советская,18	5,6	0	0	<0,58								не обн	не обн	0
23.08.21.	ул.1Мая.53	16,6	0	0	0,76	0,16		<0,1	0,021	1,8			не обн	не обн	0
	ул.Советская,18	15,1	0	0	1,7	0,51							не обн	не обн	0
23.09.21.	ул.1Мая.53	18	0	0	0,76	0,17		0,41	0,059	2			не обн	не обн	0
	ул.Советская,18	6,8	0	0	1,7	0,54							не обн	не обн	0
21.10.21.	ул.1Мая.53	12,4	0	0	0,76	0,16		<0,1	0,025	2,3			не обн	не обн	0
	ул.Советская,18	6,2	0	0	1,85	0,6							не обн	не обн	0
29.11.21	ул.1Мая.53	12	1мет	0	0,87	0,12		<0,1	0,012	1,7			не обн	не обн	3
	ул.Советская,18	11,8	0	0	1,6	0,3							не обн	не обн	1
07.12.21	ул.1Мая.53	7,6	0	0	1,08	0,1		<0,1	0,031	1,9			не обн	не обн	0
	ул.Советская,18	16,7	0	0	1,9	0,29							не обн	не обн	0

Исследования проведены отделением ИБЛ ПВ на Людиновском в/з - ГП "Калугаоблводоканал".

Начальник отделения ИБЛПВ на Людиновском в/з

С.М. Серегина

